

数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔集中式饮用水源环境质量监测（7月）

采样时间：2025年7月1日

第1页

任务编号：K-LX-25-072

样品种类：地下水

分析时间：2025年7月1-7日

共2页

分析项目	样品编号 点位 名称	K-LX-25-072-DX- 01-001
	单位	01 查干淖尔
色度	度	5
臭和味	-	无
浊度	NTU	2.2
肉眼可见物	-	无
pH 值	-	7.8
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	111
溶解性总固体	mg/L	228
硫酸盐	mg/L	9.85
氯化物	mg/L	7.73
铁	mg/L	0.02L
锰	mg/L	0.004L
铜	ug/L	1.94
锌	ug/L	0.67L
铝	mg/L	0.07L
挥发酚	mg/L	0.0003L
阴离子洗涤剂	mg/L	0.05L
高锰酸盐指数	mg/L	0.98
氨氮	mg/L	0.025L
硫化物	mg/L	0.003L
钠	mg/L	54.4
总大肠菌群	MPN/100mL	<1
细菌总数	CFU/mL	3

填表人：

复核人：

审核人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔集中式饮用水源环境监测（7月）

采样时间：2025年7月1日 第2页

任务编号：K-LX-25-072

样品种类：地下水

分析时间：2025年7月1-7日 共2页

分析项目	样品编号 点位 名称	
	单位	名称
		K-LX-25-072-DX-01-001
		01 查干淖尔
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	0.007
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.789
氰化物	mg/L	0.002L
氟化物	mg/L	0.336
碘化物	mg/L	0.002L
汞	ug/L	0.04L
砷	ug/L	1.8
硒	ug/L	0.4L
镉	ug/L	0.05L
六价铬	mg/L	0.004L
铅	ug/L	0.09L
氯仿	ug/L	1.4L
四氯化碳	ug/L	1.5L
苯	ug/L	1.4L
甲苯	ug/L	1.4L
总α放射性	Bq/L	0.195
总β放射性	Bq/L	0.267

填表人：

复核人：

审核人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

